

ZPRÁVA O KONTROLE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01

Datum provedení kontroly:

2. 12. 2015

Název a sídlo organizace (označení provozu, popř. objektu):

bytový dům
SVJ
Nýřanská 2
Plzeň

Jméno a příjmení revizního technika:

Vojtěch Kodl

Evidenční číslo osvědčení:

4799/4/15/R-PZ-c,f,g

Druh revize (kontrola):

KONTROLA

Označení zařízení (předmět revize):

plynové zařízení od hlavního uzávěru plynovodu DN 50,
po uzávěry DN 20 před plynoměry, bytové rozvody, spotřebiče
odzkoušeny na těsnost

Druh zařízení:


F,G

Za provozovatele se zúčastnil:

vlastníci bytů

F.Celkové zhodnocení zařízení:

**Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu po
odstranění závad v bodě C této kontroly.**



V Plzni dne: 2. 12. 2015

jméno, podpis a otisk razítka RT PZ

Rozdělovník: 2x provozovatel
1x archiv RT PZ

Zpráva obsahuje 3 strany

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištěné vady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.
- F. Celkové zhodnocení.

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.

Ocelový nízkotlaký rozvod zemního plynu od hlavního uzávěru plynu – kulový DN 50, ležatý rozvod ve sklepních prostorách DN 80 – DN 40, stoupací vedení DN 32 – DN 25, po uzávěry – kuželové a kulové DN 20 před plynoměry jednotlivých bytů. Plynovod je svařovaný a závitový. Jeho stav odpovídá stáří době užívání.

Seznam revidovaných bytových rozvodů viz str. 3

Upozorňuji provozovatele na pravidelné lhůty kontrol a revizí na zařízení:

Revize plynového zařízení revizním technikem PZ.....1 x za tři roky

Kontrola plynového zařízení revizním technikem PZ.....1 x za rok

Datum příští kontroly – prosinec 2016

Datum příští revize – říjen 2017

B. Kontroly, zkoušky, měření.

Kontrola ovladatelnosti armatur a těsnosti uzávěrů.

Kontrola uchycení plynovodu.

Zkouška provozuschopnosti plynovodu provedena provozním tlakem ZP a detektorem úniku plynu

GI – 03 M.

C. Zjištěné závady

Nelze uzavřít uzávěr před plynoměrem v bytech 1, 15, 22 (viz tabulka) odstranit do 31. 5. 2016

Není přístup na uzávěr spotřebiče v bytě 12.....odstranit do příští kontroly

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize.

Odstraněny.

E. Záznam o ostatních revizích.

Nebyly předmětem této revize.

F. Závěr revize.


Zařízení je schopné bezpečného a spolehlivého provozu po odstranění závad v bodě C této kontroly.

Kontrola plyn. zařízení v obytném domě Nýřanská 2, Plzeň

byt č.	Jméno	spotřebič	závada
1	Petra Topolčany	varná deska Fagor	Nelze uzavřít uzávěr před plynoměrem.
3	Roman Bakus	varná deska Mora	Bez závad.
4	Tomáš Rojčík	v. deska Whirlpool	Bez závad.
6	Jan Kotrouš	v. deska Baumatic	Bez závad.
7			není plynové odběrné zařízení
9	Pavla Kurcová	pl. sp. Zanussi	Bez závad.
10	Ing. Pavel Ambrož	pl. sp. Gorenje	Bez závad.
12	Petr Hromjak	varná deska Mora	Není přístup na uzávěr spotřebiče.
13	Daniel Procházka	varná deska Mora	Bez závad.
15	Helena Sladká	varná deska Zanussi	Nelze uzavřít uzávěr před plynoměrem.
16	Miroslav Beran	v. deska Baumatic	Bez závad.
18	Jan Šedivý	pl. sp. Mora combi	Bez závad.
19	Ladislav Laštovka	v. deska Whirlpool	Bez závad.
21	Petr Buršík	varná d. Whirlpool	Bez závad.
22	Tran Quang Twan	pl. sp. Beko	Nelze uzavřít uzávěr před plynoměrem.
24	Jana Mourková	pl. sp. Mora Esper	Bez závad.
25	Roman Řezáč	neosazen	Bez závad.
27	Jiří Tešnar	pl. sp. Zanussi	Bez závad.
28	Josef Kůfner	pl. sp. Amica	Bez závad.
30	Václav Fryček	var. deska Ariston	Bez závad.
31	Hana Komrsková	pl. sp. Mora Esper	Bez závad.
33			není plynové odběrné zařízení
34			není plynové odběrné zařízení
36	Bohumil Jirásek	varná deska Fagor	Bez závad.
	společné prostory		Nutná výměna nefunkčních uzávěrů před plynoměry v technických šachtách.

Byty 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35 - nejsou plynofikovány

V Plzni 2. 12. 2015



ZPRÁVA O KONTROLE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01

Datum provedení kontroly:

3. 12. 2015

Název a sídlo organizace (označení provozu, popř. objektu):

bytový dům
SVJ
Nýřanská 4
Plzeň

Jméno a příjmení revizního technika:

Vojtěch Kodl

Evidenční číslo osvědčení:

4799/4/15/R-PZ-c,f,g

Druh revize (kontrola):

KONTROLA

Označení zařízení (předmět revize):

plynové zařízení od hlavního uzávěru plynovodu DN 50,
po uzávěry DN 20 před plynoměry, bytové rozvody, spotřebiče
odzkoušeny na těsnost

Druh zařízení:


F,G

Za provozovatele se zúčastnil:

vlastníci bytů

F.Celkové zhodnocení zařízení:

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu po
odstranění závad v bodě C této kontroly.



V Plzni dne: 3. 12. 2015

jméno, podpis a otisk razítka RT PZ

Rozdělovník: 2x provozovatel
1x archiv RT PZ

Zpráva obsahuje 3 strany

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištěné vady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.
- F. Celkové zhodnocení.

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.

Ocelový nízkotlaký rozvod zemního plynu od hlavního uzávěru plynu – kulový DN 50, ležatý rozvod ve sklepních prostorách DN 80 – DN 40, stoupací vedení DN 32 – DN 25, po uzávěry – kuželové a kulové DN 20 před plynoměry jednotlivých bytů. Plynovod je svařovaný a závitový. Jeho stav odpovídá stáří době užívání.

Seznam revidovaných bytových rozvodů viz str. 3

Upozorňuji provozovatele na pravidelné lhůty kontrol a revizí na zařízení:

Revize plynového zařízení revizním technikem PZ.....1 x za tři roky

Kontrola plynového zařízení revizním technikem PZ.....1 x za rok

Datum příští kontroly – prosinec 2016

Datum příští revize – říjen 2017

B. Kontroly, zkoušky, měření.

Kontrola ovladatelnosti armatur a těsnosti uzávěrů.

Kontrola uchycení plynovodu.

Zkouška provozuschopnosti plynovodu provedena provozním tlakem ZP a detektorem úniku plynu

GI – 03 M.

C. Zjištěné závady

Nelze uzavřít uzávěr před plynoměrem v bytech 4, 16, 27 (viz tabulka) odstranit do 31. 5. 2016

Není přístup na uzávěr spotřebiče v bytě 33.....odstranit do příští kontroly

Nehoří pravý přední a levý zadní hořák sporáku v bytě 28.....odstranit do příští kontroly

Slabý únik plynu na koleně dopojení varné deska v bytě 18.....odstranit neprodleně

D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize.

Odstraněny.

E. Záznam o ostatních revizích.

Nebyly předmětem této revize.

F. Závěr revize.

Zařízení je schopné bezpečného a spolehlivého provozu po odstranění závad v bodě C této kontroly.

Kontrola plyn. zařízení v obytném domě Nýřanská 4, Plzeň

byt č.	Jméno	spotřebič	závada
1	Jan Mašek	varná deska Schot 7	Bez závad.
3	Martina Šimková	pl. sp. OK Line 31	Bez závad.
4	Jaroslav Kanta	var. deska Baumatic	Nelze uzavřít uzávěr před plynoměrem.
6	František Žilák	spotřebič neosazen	Kontrola stoupačky a uzávěru kuž. DN 20.
7	Mark Kieft	varná deska Fagor	Bez závad.
9	Alexandr Kupec	pl. sp. Philadelphia	Bez závad.
10	Marie Pavelcová	pl. sp. Mora 2460	Bez závad.
12	Jan Chládek	spotřebič neosazen	Kontrola stoupačky a uzávěru kuž. DN 20.
13	Václav Jindřich	pl. sp. Zanussi	Bez závad.
15	Petr Mráz	varná deska Mora	Bez závad.
16	Jindřiška Bartmanová	pl. sp. Mora 2275	Nelze uzavřít uzávěr před plynoměrem.
18	Eva Chmelíková	v. deska Amica	Slabý únik na koleně dopojení v. desky
19	nepřítomen		
21	Lubomír Šnajdr	pl. sp. Mora 1201	Bez závad.
22	Martin Ženíšek	pl. sp. Mora classic	Bez závad.
24	Marcel Volenec	v. deska Mora	Bez závad.
25	Gabriela Rubková	pl. sp. Mora KS 653	Bez závad.
27	Václava Bogárová	pl. sp. Mora 2423	Nelze uzavřít uzávěr před plynoměrem.
28	Marie Falterová	pl. varná deska Arow	Pravý přední a levý zadní hořák nehoří.
30	Anděla Kotábová	pl. sp. Mora Esper	Bez závad.
31	Petr Krafra	pl. sp. Mora 2170	Bez závad.
33	Jan Panský	v. deska Elektrolux	Není přístup na dopojení spotřebiče.
34	Miroslav Hejda	pl. sp. Gorenje	Bez závad.
36	Linda Bečvářová	varná deska Mora	Bez závad.
	společné prostory		Nutná výměna nefunkčních uzávěrů před plynoměry v technických šachtách.

Byty 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35 - nejsou plynofikovány

V Plzni 3.12.2015

