

ZPRÁVA O KONTROLE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01

Datum provedení kontroly:

6. 12. 2016

Název a sídlo organizace (označení provozu, popř. objektu):

bytový dům
SVJ
Nýřanská 2
Plzeň

Jméno a příjmení revizního technika:

Vojtěch Kodl

Evidenční číslo osvědčení:

4799/4/15/R-PZ-c,f,g

Druh revize (kontrola):

KONTROLA

Označení zařízení (předmět revize):

plynové zařízení od hlavního uzávěru plynovodu DN 50,
po uzávěry DN 20 před plynoměry, bytové rozvody, spotřebiče
odzkoušeny na těsnost

Druh zařízení:

F,G

Za provozovatele se zúčastnil:

vlastníci bytů

F.Celkové zhodnocení zařízení:

Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu po
odstranění závad v bodě C této kontroly.

V Plzni dne: 6. 12. 2016



jméno, podpis a otisk razítka RT PZ

Rozdělovník: 2x provozovatel
1x archiv RT PZ
Zpráva obsahuje 3 strany

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištěné vady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.
- F. Celkové zhodnocení.

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.

Ocelový nízkotlaký rozvod zemního plynu od hlavního uzávěru plynu – kulový DN 50, ležatý rozvod ve sklepních prostorách DN 80 – DN 40, stoupací vedení DN 32 – DN 25, po uzávěry – kulové DN 20 před plynoměry jednotlivých bytů. Plynovod je svařovaný a závitový. Jeho stav odpovídá stáří době užívání.

Seznam revidovaných bytových rozvodů viz str. 3

Upozorňuji provozovatele na pravidelné lhůty kontrol a revizí na zařízení:

Revize plynového zařízení revizním technikem PZ.....1 x za tři roky

Kontrola plynového zařízení revizním technikem PZ.....1 x za rok

Datum příští kontroly – prosinec 2018

Datum příští revize – říjen 2017

B. Kontroly, zkoušky, měření.

Kontrola ovladatelnosti armatur a těsnosti uzávěrů.

Kontrola uchycení plynovodu.

Zkouška provozuschopnosti plynovodu provedena provozním tlakem ZP a detektorem úniku plynu GI – 03 M.

C. Zjištěné závady

V bytě č. 1 (p. Topolčany) nefunkční levý přední hořák varné desky – doporučuji opravu

.....odstranit do 31. 5. 2017

V bytě č. 25 (p. Řezáč) nutno uchytit spotřebičový uzávěr.....odstranit do 31. 5. 2017

D. Údaje o odstranění závad z předchozí kontroly.

Odstraněny.

E. Záznam o ostatních revizích.

Nebyly předmětem této revize.

F. Závěr revize.


Zařízení je schopné bezpečného a spolehlivého provozu po odstranění závad v bodě C této kontroly.

Kontrola plyn. zařízení v obytném domě Nýřanská 2, Plzeň

byt č.	Jméno	spotřebič	závada
1	Petra Topolčany	varná deska Fagor	Levý přední hořák nefunkční.
3	Roman Bakus	varná deska Mora	Bez závad.
4	Tomáš Rojík	v. deska Whirlpool	Bez závad.
6	Jan Kotrouš	v. deska Baumatic	Bez závad.
7	Libuše Kubíková	není spotřebič	Kontrola stoup. a byt. uzávěru - bez závad
9	Pavla Kurcová	pl. v. deska Whirlpool	Bez závad.
10	Ing. Pavel Ambrož	pl. sp. Gorenje	Bez závad.
12	Petr Hromjak	varná deska Mora	Bez závad.
13	Daniel Procházka	varná deska Mora	Bez závad.
15	Helena Sladká	varná deska Zanussi	Bez závad.
16	Miroslav Beran	v. deska Baumatic	Bez závad.
18	Jan Šedivý	pl. sp. Mora combi	Bez závad.
19	Ladislav Laštovka	pl.v. deska Whirlpool	Bez závad.
21	Petr Buršík	pl.v. deska Whirlpool	Bez závad.
22	Tran Quang Twan	pl. sp. Beko	Bez závad.
24	Jana Mourková	pl. sp. Mora Esper	Bez závad.
25	Roman Řezáč	pl. v. deska Bosch	Nutno uchytit uzávěr spotřebiče ke zdi.
27	Jiří Tešnar	pl. sp. Zanussi	Bez závad.
28	Josef Kůfner	pl. sp. Amica	Bez závad.
30	Václav Fryček	var. deska Ariston	Bez závad.
31	Hana Komrsková	pl. sp. Mora Esper	Bez závad.
33	Květuše Květová	není spotřebič	Kontrola stoup. a byt. uzávěru - bez závad
34	Václava Klimtová	není spotřebič	Kontrola stoup. a byt. uzávěru - bez závad
36	Bohumil Jirásek	pl.v. deska Whirlpool	Bez závad.
	společné prostory		Bez závad.

Byty 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35 - nejsou plynofikovány

V Plzni 6. 12. 2016



ZPRÁVA O KONTROLE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01

Datum provedení kontroly:

7. 12. 2016

Název a sídlo organizace (označení provozu, popř. objektu):

bytový dům
SVJ
Nýřanská 4
Plzeň

Jméno a příjmení revizního technika:

Vojtěch Kodl

Evidenční číslo osvědčení:

4799/4/15/R-PZ-c,f,g

Druh revize (kontrola):

KONTROLA

Označení zařízení (předmět revize):

plynové zařízení od hlavního uzávěru plynovodu DN 50,
po uzávěry DN 20 před plynoměry, bytové rozvody, spotřebiče
odzkoušeny na těsnost

Druh zařízení:


F,G

Za provozovatele se zúčastnil:

vlastníci bytů

F.Celkové zhodnocení zařízení:

**Zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu po
odstranění závad v bodě C této kontroly.**



V Plzni dne: 7. 12. 2016

jméno, podpis a otisk razítka RT PZ

Rozdělovník: 2x provozovatel
1x archiv RT PZ

Zpráva obsahuje 3 strany

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištěné vady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.
- F. Celkové zhodnocení.

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.

Ocelový nízkotlaký rozvod zemního plynu od hlavního uzávěru plynu – kulový DN 50, ležatý rozvod ve sklepních prostorách DN 80 – DN 40, stoupací vedení DN 32 – DN 25, po uzávěry – kulové DN 20 před plynoměry jednotlivých bytů. Plynovod je svařovaný a závitový. Jeho stav odpovídá stáří době užívání.

Seznam revidovaných bytových rozvodů viz str. 3

Upozorňuji provozovatele na pravidelné lhůty kontrol a revizí na zařízení:

Revize plynového zařízení revizním technikem PZ.....1 x za tři roky

Kontrola plynového zařízení revizním technikem PZ.....1 x za rok

Datum příští kontroly – prosinec 2018

Datum příští revize – říjen 2017

B. Kontroly, zkoušky, měření.

Kontrola ovladatelnosti armatur a těsnosti uzávěrů.

Kontrola uchycení plynovodu.

Zkouška provozuschopnosti plynovodu provedena provozním tlakem ZP a detektorem úniku plynu GI – 03 M.

C. Zjištěné závady

V bytě č. 33. (p. Panský) nutno obnovit vodivé propojení plynoměru.....odstranit do 28. 2. 2017

D. Údaje o odstranění závad z předchozí kontroly.

Odstraněny.

E. Záznam o ostatních revizích.

Nebyly předmětem této revize.

F. Závěr revize.

Zařízení je schopné bezpečného a spolehlivého provozu po odstranění závad v bodě C této kontroly.

Kontrola plyn. zařízení v obytném domě Nýřanská 4, Plzeň

byt č.	Jméno	spotřebič	závada
1	Jan Mašek	varná deska Schot 7	Bez závad.
3	Martina Šimková	pl. sp. OK Line 31	Bez závad.
4	Jaroslav Kanta	var. deska Baumatic	Bez závad.
6	František Žilák	spotřebič neosazen	Kontrola stoupačky a uzávěru kuž. DN 20.
7	Mark Kieft	varná deska Fagor	Bez závad.
9	Alexandr Kupec	pl. sp. Philadelphia	Bez závad.
10	Marie Pavelcová	pl. sp. Mora 2460	Bez závad.
12	Jan Chládek	spotřebič neosazen	Kontrola stoupačky a uzávěru kuž. DN 20.
13	Václav Jindřich	pl. sp. Zanussi	Bez závad.
15	Petr Mráz	varná deska Mora	Bez závad.
16	Jindřiška Bartmanová	pl. sp. Mora 2275	Bez závad.
18	Eva Chmelíková	pl. v. deska Amica	Bez závad.
19	Lukáš Jícha	pl. v. deska Fagor	Bez závad.
21	Lubomír Šnajdr	pl. v. deska Philco	Bez závad.
22	Martin Ženíšek	pl. sp. Mora classic	Bez závad.
24	Marcel Volenec	pl. v. deska Mora	Bez závad.
25	Gabriela Rubková	pl. sp. Mora KS 653	Bez závad.
27	Václava Bogárová	pl. sp. Mora 2423	Bez závad.
28	Marie Falterová	pl. varná deska Arow	Bez závad.
30	Anděla Kotábová	pl. sp. Mora Esper	Bez závad.
31	Petr KRAFT	pl. sp. Mora 2170	Bez závad.
33	Jan Panský	pl.v. deska Elektrolux	Není provedeno vodivé propojení plynoměru.
34	Miroslav Hejda	pl. sp. Gorenje	Bez závad.
36	Linda Bečvářová	varná deska Mora	Bez závad.
	společné prostory		Bez závad.

Byty 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35 - nejsou plynofikovány

V Plzni 7. 12. 2016

